

УТВЕРЖДАЮ
И.О.заведующего МДОУ детского сада
общеразвивающего вида № 14 «Тополек»
И.И. Ермолова
8 " февраля 2017 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №2

**Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида № 14 «Тополек»
для инвалидов и предоставляемых услуг**

Коломенский район

УТВЕРЖДАЮ
И.О.заведующего МДОУ детского сада
общеразвивающего вида № 14 «Тополек»
И.И. Ермолова
8 " февраля 20 17 г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное учреждение
1.2. Адрес объекта 140480, Московская область, Коломенский район, с. Чанки
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание да 2 этажа 526,3 кв.м
- часть здания нет этажей (или на - этаже)
- наличие прилегающего земельного участка да 2999 кв.м
1.4. Год постройки здания 1987 г последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущего 2017г капитального
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 14 «Тополек»; МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 14 «Тополек»
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 140483, МО, Коломенский район, п. Радужный, 38
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Управление образования администрации Коломенского муниципального района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Коломна, ул. Ветеринарная, 4
Тел 8(496)623-11-21

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования
2.3. Форма оказания услуг на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту дети в возрасте от 1.5 до 7 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов нет
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 36
2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом Автобус № 30, №43
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1500 м
3.2.2. время движения (пешком) 20 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – альтернативные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2020гг
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
полная доступность 1 этажа и территории _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 08.02.2017г
<http://ds-14-topolek.ucoz.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от «08» февраля 2017 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «08» февраля 2017 г.
3. Решения Комиссии МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 14 «Тополек» от «08» февраля 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.О.заведующего МДОУ детского сада
общеразвивающего вида № 14 «Тополек»
И.И. Ермолова
" 8 " февраля 20 17 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 14 «Тополек»
№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное учреждение
1.2. Адрес объекта 140480, Московская область, Коломенский район, с. Чанки
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание да 2 этажа 526,3 кв.м
- часть здания нет этажей (или на - этаже)
- наличие прилегающего земельного участка да 2999 кв.м
1.4. Год постройки здания 1987 г последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущего 2017г капитального
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 14 «Тополек»; МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 14 «Тополек»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 140483, МО, Коломенский район, п. Радужный, 38
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Управление образования администрации Коломенского муниципального района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Коломна, ул. Ветеринарная, 4
Тел 8(496)623-11-21

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования
2.3. Форма оказания услуг на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту дети в возрасте от 1.5 до 7 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов нет
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 36
2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом Автобус № 30, №43
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1500 м
3.2.2. время движения (пешком) 20 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	(текущий, капитальный) ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – альтернативные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано Ермолова Ирина Игоревна
И.о. заведующего МДОУ детским садом общеразвивающего вида №14 «Тополек» 8-(496)-617-29-80

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



« 8 » февраля 20 17 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 14 «Тополек»
№ 2

Коломенский район, с. Чанки

«08» февраля 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное учреждение
1.2. Адрес объекта 140480, Московская область, Коломенский район, с. Чанки
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание да 2 этажа 526,3 кв.м
- часть здания нет этажей (или на - этаже)
- наличие прилегающего земельного участка да 2999 кв.м
1.4. Год постройки здания 1987 г последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущего 2017г капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 14 «Тополек»; МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 14 «Тополек»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 140483, МО, Коломенский район, п. Радужный, 38

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования
2.3. Форма оказания услуг на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту дети в возрасте от 1.5 до 7 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов нет
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 36
2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом Автобус № 30, №43
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1500 м
3.2.2. время движения (пешком) 20 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	2,7,8
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,У)	1	1,4,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(С,Г,У)	2,11	10,11,13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(С,Г,У)	3	18,19,20, 21,22
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(С,Г,У)	4	23,24,25
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(С,Г,У)	5	9,10,11,12
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(С,Г,У)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (С,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2030гг

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) -----

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -----

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов -----;

4.4.6. другое -----

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается -----

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://ds-14-topolek.ucoz.ru/>

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 6 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Руководитель рабочей группы

И.о. заведующего Ермолова И.И.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Воспитатель Червякова Л.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Воспитатель Климанова И.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № _____)

Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 14 «Тополек», Московская область, Коломенский район, с. Чанки

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	5	Нет кнопки вызова персонала	С, Г, У	Установка кнопки вызова персонала	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	Асфальтовое покрытие неровное	С, Г, У	Замена асфальтового покрытия	капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	Требуется ремонт Отсутствует тактильная лента	С, Г, У	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	Отсутствует асфальтовое покрытие	С, Г, У	-	-
1.6	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-	2,5	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 14 «Тополек», Московская область, Коломенский район, с. Чанки

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	6	4,6	Лестница требует ремонта	К,О	Необходим капитальный ремонт	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	6	4,6	Пандус узкий, нет поручней с правой стороны, градус подъема слишком велик		Установка поручней, замена пандуса	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6	4,6	Отсутствие направляющих поручней	К,О,С	Установка направляющих поручней	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	1	1	Узкий дверной проем, отсутствуют фиксаторы	К,О	Расширение дверного проема, установить фиксаторы двери в положении открыто / закрыто	Капитальный ремонт, текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	7		Узкий тамбур перепад высоты 15 см	К,О	Расширение тамбура	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С,Г,У)	1,6,7	1,4,6	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: перепланировка тамбура и входной двери возможна только при реконструкции здания. Возможен текущий ремонт пандуса, лестницы, входной площадки.

По входной двери и тамбуру: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 14 «Тополек», Московская область, Коломенский район, с. Чанки

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8	13	Отсутствуют направляющие поручни. Отсутствуют звуковые ориентиры	К,О,С	Установка направляющих поручней, установка звуковых ориентиров	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	9	10,11	Отсутствуют направляющие поручни.	К,О,С	Установка направляющих поручней,	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствует пандус	К,О	установить невозможно только при реконструкции здания	Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Дверь	есть	10	14	Узкий проем	К	Расширение проема	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	11	13	Отсутствие тактильных пиктограмм, . Отсутствуют звуковые ориентиры, визуальные ориентиры.	С	Приобретение и установка	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (С,Г,У)	8,9,10,11	10,11,13,14	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установка направляющих поручней и звуковых ориентиров в коридоре и на лестнице возможно в ходе текущего ремонта. Установка пандуса и расширение проемов технически невозможно – необходима организация альтернативной формы обслуживания.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 14 «Тополек», Московская область, Коломенский район, с. Чанки

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	3	14,15, 16,17, 18,19, 20,21				
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	3	22				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (С,Г,У)	3	14,15,16,17, 18,19,20,21,22	технические решения – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Кабинетная и зальная формы обслуживания возможны для остальных категорий инвалидов технически невозможно – необходима альтернативная форма обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 14 «Тополек», Московская область, Коломенский район, с. Чанки

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	5	1,4,9,10,11,12		С,Г		
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют звуковые ориентиры, нет кнопки вызова персонала	К,О,С,Г	Изготовлен и установка	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	5	3,10,11				
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (С,Г,У)	5	1,3,4,9,10,11,12	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Не менее одной универсальной кабины должно быть предусмотрено в общественных туалетах, в общественных зданиях (при численности посетителей 50 и более человек, при нахождении их в здании 60 минут и более), в производственных зданиях (на каждом этаже, где работают инвалиды). МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 14 «Тополек» таким объектом не является.

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории Коломенского муниципального района на 2016-2020 год

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 14 «Тополь»	Московская область, Коломенский район, с. Чанки	1	Установка направляющих перил на лестницах	Текущий ремонт	ДП-И	450000	Бюджет Коломенского муниципального района	И.о. заведующего МДОУ детским садом общеразвивающего вида № 14 «Тополь» Ермолова И.И.	10.02.18г
				РК наружной лестницы и пандуса	Текущий ремонт					
				Установка звуковых ориентиров	Текущий ремонт					
				Установка кнопки вызова персонала	Текущий ремонт					
				Установка тактильных пиктограмм	Текущий ремонт					

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории Коломенского муниципального района за 2016 год

№	Наименование объекта и название организации расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ	Оценка работ **		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 14 «Тополек»	МО, Коломенский район, с. Чанки	1	Установка мнемосхемы плана эвакуации	полностью	ДЧ-И (С,Г,У)	13	полностью	-	
				Установка тактильной таблички с режимом работы	полностью		6,5	полностью	-	
				Разметка тактильной желтой лентой лестничного марша внутренней лестницы	полностью		8,64	полностью	-	

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием



1



2



3



4



5



6




7




8




9



10




11



12



13



15



17





14



16





ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ ЛИТ

Находящегося в г.р. (по:)


по

ул. д. №

с/находящегося

Ретекский сад

1-й этаж



ИСПОЛНИТЕЛЬ

ПРОЕКТОР

УТВЕРЖДЕНО

408.1

12.12

Масштаб 1:100

Дата утверждения 06.05.06

По состоянию на 03.03.1988г.

Композитор

Проектировщик

